INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

ATC
04 - 003
АКРЕДИТОВАНО
СЕРТИФИКАЦИОНО
ТЕЛО
SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Institut IMS a.d., Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43, tel: +381 11 2650 322; fax: +381 11 3692 772, +381 11 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI

04-003-IMS-084/19
(redni broj sertifikata)

Na osnovu Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90), ustanovljeno je da je proizvod

Nenoseći montažni pregradni zid, tip „W112 F120“, debljine 100 mm sa jednostrukom metalnom podkonstrukcijom izrađenom od profila CW/UW 50 mm, bez termoizolacione ispune i dvostrukim oblogama, od gipskartonskih ploča, tip: Knauf DF, debljine 2x12,5 mm sa svake strane

proizveden od strane

KNAUF ZEMUN d.o.o, Beograd

u periodu

-

uzorkovan, podvrgnut ispitivanju i preispitivanju u skladu sa Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90) od strane sertifikacionog tela Instituta IMS.

Ovaj Sertifikat potvrđuje da su zadovoljeni kriterijumi definisani **Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90)** i standardom

SRPS U.J1.090:1987

i da proizvod ispunjava propisane zahteve **za otpornost prema požaru 120 minuta, za brzinu širenja plamena uzorka materijala - Knauf gipsana ploča tip DF - Klasa 1** i da je uzorak materijala **Knauf gipsana ploča tip DF - negoriv.**

Sertifikat važi od 16.04.2019. godine do 16.04.2025. godine uz obavezu prve kontrole saobraznosti sprovođenjem ispitivanja do 16.04.2021., odnosno do 16.04.2023. (druga kontrola saobraznosti).

U slučaju nesprovođenja kontrole saobraznosti do 16.04.2021., prestaje važnost ovog sertifikata.

Veza sa Izveštajem o ispitivanju: GFT- 5951/18-OPŽ, GFT- 5956/18-BŠP, GFT-5901/18-NGR.

Beograd, 16.04.2019. godine

Rukovodilac sertifikacionog tela

dr Biljana Ilić, dipl. hem.

Štampa: NBS-ZIN. Registar izdatih sertifikata: www.institutims.rs/sertifikacija/registar

05885

UZORAK NA UVID